ŁĄCZY RYS. 19.00

ŁĄCZY RYS. 17.00

UWAGA:

1) KANAŁY SANITARNE WYKONAĆ Z RUR PCW – (SN 8,0 kN/m²)
2) RUROCIĄGI TŁOCZNE WYKONAĆ Z RUR PEHD 100, SDR–17
3) DO STUDNI SV9 I SV12 PRZEPIĄĆ KANAŁY ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI LOKALNEJ

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA Dn200
- PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY Dn140
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA (LOKALNA)
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA
- ISTNIEJĄCA LINIA ENERGETYCZNA (NAPOWIETRZNA)
- ISTNIEJĄCA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- 414 – NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

SV13 85,71 / 82,48 — 42.0 — 0.4% — SV14 86,00 / 82,64 — 40.0 — 3.0 — 86,00 / 82,70 — 57.0 — 0.4% — 343/2

przecisk r.o. stal. Dn219 L= 13,0m

347 — 85,67 / 82.41 SV2

RV1 — 85,67 / 84,12 WV1

łuk 90°

48.6 — 14.6 — 7.0

346/1 — 345/1 — 346/7 — 346/3 — 346/6

92.2 — 5.5

SV8 85,57 / 83,21 — 50.0 — 0.4% — SV9 86,10 / 83,41 — 47.2 — 0.8 — 4.5

odcinek kanału do wyłączenia

24.4 — 4.1

SV10 85,86 / 83,60 — 50.0 — 0.4% — SV11 85,83 / 83,80

odcinek kanału do wyłączenia

4.2 — 6.7 — SV12 85,57 / 84,00

474/2 — 477/2 — 591 — 350

ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA KOLEKTOR SERWIS 64 - 100 LESZNO, ul. Grodzka 1 tel/fax (0-65) 526-71-31			ZAMAWIAJĄCY INWESTOR: GMINA RYDZYNA			
KANALIZACJA SANITARNA DLA WSI KŁODA, gm. RYDZYNA			OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ODC: SV8 - SV12 I SV13-SV14			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIAK uprawnienia projektowe nr 1158/88/Lo specjalność instalacyjna – inżynieryjna członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP/PES/181/01		1 : 500	18.00		
ASYSTENT	mgr inż. R. MAĆKOWIAK		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
ASYSTENT	L. JANIAK		09.2006	SANIT.	PB	I