

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyzna, dnia 20 maja 2011 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 697-10-11-943

**Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi
na zapytania z dnia 18 maja 2011 r.**

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o określenie koloru nawierzchni PU?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać nawierzchnię PU koloru czerwonego (ceglastego).

Pytanie 2:

Czy w zakres wykonania wchodzi również budowa placu zabaw, która pojawia się w przedmiarze oraz projekcie. Jeżeli tak to proszę o podanie jaki HIC ma posiadać powierzchnia pod plac zabaw i z czego ma być wykonana?


Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie budowę placu zabaw – zgodnie z przedmiarem i projektem. Zgodnie z pozycją 184 przedmiaru wykonawca zobowiązany jest wykonać nawierzchnię pod plac zabaw z żwirku zaokrąglonego płukanego o frakcji od 2 do 8 mm i grubości 30 cm.

Uwaga!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu oferty uwzględnić wyżej wymienione i opisane zmiany oraz informacje.

z up. BURMISTRZA



dr. Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

*Opublikowano na stronie internetowej
bip.rydzyna.pl w dniu 20.05.2011*

Informatyk
Taterka
Łukasz Taterka

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. +48 65 53 88 434, fax +48 65 53 88 513
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl • www.rydzyna.pl