



PRZEWODY ODPROWADZAJACE NAPREZANE Z DRUTU DFe/Zn fi 8mm.
ZŁACZA KONTROLNE NUMEROWAC TRWALE KOLEJNYMI CYFRAMI.
POŁĄCZENIA NA DACHU – WYLACZNIE SKRECANIE.
PO ZAKOŃCZENIU PRAC I WYKONANIU POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH ZAŁOŻYC METRYKĘ URZĄDZENIA ODGROMOWEGO.

LEGENDA :
R – ZŁACZE RYNNOWE
K – ZŁACZE KRZYZOWE
Zx – ZŁACZE KONTROLNE

PRZEWODY ZWODÓW POZIOMYCH PROWADZIC NA KŁOCKACH PVC ODSTĘPOWYCH KLEJONYCH DO DACHU.
DO PRZEWODÓW ODGROMOWYCH ŁĄCZYĆ CO 6 M BLACHE POKRYCIA DACHU (DLA CZĘŚCI DACHU KRYTEGO BLACHĄ) – WYKORZYSTAC ZŁACZA SKRECANIE.

REZYSTANCJA UZIEMIENIA WYMAGANA
 $R < 10,0 \text{ om}$

SAMOCZYNNE WYLACZANIE

UKŁAD SIECIOWY : TN-S

| PROJEKT BUDOWLANY | | |
|-------------------|---|-----------------|
| Nazwa inwestycji | SALA GIMNASTYCZNA | |
| Adres inwestycji | Dąbcze, działka nr 212/1 | |
| Inwestor | URZĄD MIASTA I GMINY RYDZYNA ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna | SKALA 1:100 |
| Rzut | RZUT DACHU | |
| Projektant elekt. | mgr inż. Jerzy Woźniak 877/86/Lo | DATA 10.2008 |
| Sprawdzający | inż. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo | RYS. NR 1. |
| Nazwa rys. | INSTALACJA ODGROMOWA | |