

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyna, dnia 26 lutego 2013 r.

GMINA RYDZYNA
 ul. Rynek 1
 64-130 RYDZYNA
 NIP 6972207200
 REGON 411050735

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania z dnia 19 lutego 2013 r.

1. **Pytanie:** Proszę o sprecyzowanie czy „kostka formatowana” 10x10x10 lub 14x14x14 – granitowa znaczy to samo co kostka cięta?

Odpowiedź:

W ramach przebudowy nawierzchni Rynku w Rydzynie zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonawca zobowiązany jest zastosować kostkę granitową formatowaną obtaczaną 10x10x10 starzoną w kolorze szarym oraz kostkę nie obtaczaną o formacie 14x14x14 w kolorze szarym.

Zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną materiał powinien posiadać parametry:

„Kostka kamienna regularna wysokości 10*10*10 cm oraz 14*14*14 według PN-EN-1342.
 Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej.

L.p.	Cechy fizyczne i wytrzymałościowe	klasa I	Badania według
1.	Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym, MPa, nie mniej niż:	130	PN-EN-1926
2.	Ścieralność na tarczy Boehmego w cm, nie więcej niż:	0,2	PN-84/B-04111
3.	Nasiąkliwość wodą, w % nie więcej niż:	0,5	PN-EN-13755

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów kostki kamiennej –/+1 cm”.


Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego uwzględnić wyżej wymienione informacje.

BURMISTRZ

 Grzegorz Jędrzejczak

Opublikowano na stronie internetowej
 BIP: RYDZYNA.PL w dniu 26.02.2013r.

Informatyk

 Lukasz Taterka

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
 Rynek 1, 64-130 Rydzyna
 tel. +48 65 53 88 434, fax +48 65 53 88 513
 e-mail: rydzyna@rydzyna.pl • www.rydzyna.pl