

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyzna, dnia 27 stycznia 2014 r.

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 6972207200
REGON 411050735

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania z dnia 21 i 22 stycznia 2014 r.

1. **Pytanie:** Czy zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź:

Nie.

2. **Pytanie:** Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o kanał z rur PVC fi 200mm, długości 5,6 m zgodnie z planem sytuacyjnym.

Odpowiedź:

Kanał z rur PVC fi 200mm, długości 5,6 m nie jest przedmiotem przetargu.

3. **Pytanie:** Czy wylot do rowu ma zostać w jakikolwiek sposób umocniony?

Odpowiedź:

Wylot do rowu nie jest przedmiotem przetargu.

4. **Pytanie:** Jakim celem ma służyć regulacja pionowa włączów, zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek telekomunikacyjnych? Na etapie budowy kanalizacji deszczowej regulacja może tworzyć zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych z uwagi na zaniżanie projektowanej niwelety jezdni w stosunku do istniejącego terenu.

Odpowiedź:

Prowadzone roboty ziemne mogą spowodować konieczność w/w regulacji. Wykonawca w ofercie ma ująć regulację pionową włączów, zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek telekomunikacyjnych.

5. **Pytanie:**

Czy w związku z charakterem robót budowlanych, czyli budową na tym etapie tylko kanalizacji deszczowej. Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczące wiedzy i doświadczenia wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum

60.000,00 brutto każda? Zaznaczamy, iż technologia robót dotycząca budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej jest taka sama, natomiast branża drogowa w I etapie przetargu nieograniczonego nie występuje.

Odpowiedź:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60.000,00 brutto każda lub wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 60.000,00 brutto. Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmiany SIWZ i zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

6. Pytanie:

Mając na uwadze ryczałtową formę wynagrodzenia proszę o zamieszczenie badań geotechnicznych terenu, w celu oszacowania, czy konieczne będzie odwodnienie wykopu, oraz proszę o informację jak zostaną rozliczone koszty pompowań w przypadku braku w/w badań, oraz o opisanie technologii odwodnienia.

Odpowiedź:

Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych terenu. Jeżeli wystąpi konieczność odwodnienia wykopu zostanie to potraktowane jako roboty dodatkowe.

7. Pytanie:

Proszę o informację, czy wykopy należy zasypać uprzednio wydobytym urobkiem-w kosztorysie nie ma pozycji dotyczących zakupu piasku.

Odpowiedź:

Koszty zakupu piasku należy uwzględnić w pozycji kosztorysowej pn. „Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. I-II”

8. Pytanie:

Proszę o zamieszczenie brakującego profilu kanalizacji od studni o rzędnych 84,82/83,16 do studni o rzędnych 84,95/83,00.

Odpowiedź:

Wykonawca ma poprowadzić w taki sposób kanalizację deszczową (kolektor \varnothing 300 mm) pomiędzy studnią o rzędnych 84,82/83,16 do studni o rzędnych 84,95/83,00 aby osiągnąć projektowane rzędne.

9. Pytanie:

Proszę o informację jak ma wyglądać wylot kanalizacji od odbiornika.

Odpowiedź:

Wylot do rowu nie jest przedmiotem przetargu.

10. Pytanie:

Proszę o zamieszczenie opisu technicznego prac, które mają zostać wykonane.

Odpowiedź:

Opis techniczny z projektu budowlanego został zamieszczony na stronie internetowej.

11. Pytanie:

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji. Dlatego proszę o dopuszczenie w doświadczeniu zawodowym referencji dotyczących wykonania robót obejmujących budowę kanalizacji deszczowej bez odtwarzania nawierzchni.

Odpowiedź:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 60.000,00 brutto każda lub wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 60.000,00 brutto. W związku z powyższym wystarczające będzie załączenie referencji dotyczących wykonania robót obejmujących budowę kanalizacji deszczowej lub sanitarnej bez odtwarzania nawierzchni. Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmiany SIWZ i zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

12. Pytanie:

W związku, że jest to budowa kanalizacji deszczowej proszę o zmianę wymaganych uprawnień kierownika budowy z uprawnień w specjalności drogowej bez ograniczeń na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art. 12a oraz 14ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie bez ograniczeń, które zastały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis warunku w zakresie posiadanych uprawnień z uprawnień w specjalności drogowej na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmiany SIWZ i zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego uwzględnić wyżej wymienione informacje.

z up. BURMISTRZA


dr Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

Opublikowano na stronie internetowej b.i.p. rydzyna.pl w dniu 27.01.2014r

Informatyka

Łukasz Taterka