


TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH										
			tel.: 504 112 761, 516 503 683, 600 355 617 e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl www: inzynieria-wielkopolska.pl			Dąbcze, dz.ew.nr. 121/7				
Nr warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu (wg PN-86/B-02480)	Kategoria gruntu	Parametry wg normy PN-81 / B-03020						Parametry wyznaczone metodą A	
			Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrzznego	Moduły ścisłości		wsp. filtracji	Stan gruntu	
						pierwotny	wtórny		Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności
			γ [kN/m ³]	C_u [kPa]	ϕ_u [°]	M_0 [MPa]	M [MPa]	k [m/dobę]	I_D	I_L
IA	nN [Pd+H]	-	17,5	0,0	21,5	47,5	59,4	0,1÷10	0,55	-
IB1	nB [Pd+K+Ż]	-	17,5	0,0	31,2	81,3	101,6	1÷10	0,65	-
IB1	nB [Pd+K]	-	18,5	0,0	31,4	88,6	110,8	1÷10	0,70	-
IIA1	Ps+Ż/Pr	-	18,5	0,0	32,4	79,3	88,1	10÷25	0,40	-
IIA2	Ps+Ż	-	18,5	0,0	33,3	103,2	114,7	10÷25	0,55	-
IIA3	Ps+Ż	-	18,5	0,0	33,9	122,0	135,5	10÷25	0,65	-
IIIA1	Gp+Ż+CaCO ₃	B	22,0	33,5	19,2	41,9	55,9	0,001÷0,01	-	0,15
IIIA2	Gp+Ż	B	22,0	37,7	21,1	55,8	74,4	0,001÷0,01	-	0,05