



## BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

GPKR.271.1.9.2015

Rydzyzna, dnia 25 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania z dnia 23 listopada 2015 r.

- Pytanie:** Proszę o sprecyzowanie pozycji nr 26 i 27 w przedmiarze robót. Z jakiego materiału ma być wykonane orynnowanie. W tytule pozycji 26 jest zapisane, że należy wykonać rynny ocynkowane w kolorze pokrycia, a w środku pozycji haki rynnowe są z ocynku, a leje i narożniki z blachy tytanowo-cynkowej. Podobne błędy są w pozycji 27. Nadmieniam, że orynnowania stalowego powlekanego nie lutuje się, dlatego zamiast spoiwa należy policzyć złączki?

**Odpowiedź:**

Orynnowanie z blachy tytanowo – cynkowej wg załączonego przedmiaru. Załączono aktualny przedmiar.

- Pytanie:** Proszę o wyjaśnienia do pozycji nr 3 przedmiaru. Uważam, że jest policzone za mało rozebrania obróbek blacharskich np. opierzenie okapu, kosze?

**Odpowiedź:**

Ilości obróbek blacharskich wg załączonego przedmiaru. Załączono aktualny przedmiar.

- Pytanie:** Proszę o podanie wymiarów i parametrów nowych okien półokrągłych PCV.


**Odpowiedź:**

Wymiary okien półokrągłych PCV – około 60 x 80 cm, dokładne wymiary sprawdzić na budowie. Okna uchylne o współczynniku przenikania ciepła  $U_{min}=1,3$  (W/m<sup>2</sup>K). Szyba  $U_{min}=1,1$  (W/m<sup>2</sup>K). Wg. istniejących na załączonym zdjęciu.

**Uwaga!**

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu oferty uwzględnić wyżej wymienione i opisane zmiany oraz informacje.

z up. BURMISTRZA

  
dr Łukasz Bartkowiak  
Zastępca Burmistrza