ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ
skala 1:50



ZBROJENIE PŁYTY WIERZCHNIEJ
skala 1:50



PRZEKRÓJ PODŁUŻBY PRZEZ ŻEBRO
skala 1:25



NR11
16#14 L=765cm
765

NR13
76ø8 L=164cm



NR12
76ø8 L=100cm

Detal "A" ŻEBRO
skala 1:10



PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ, PŁYTĘ DENNĄ I WIERZCHNIĄ
skala 1:25

NR10 PRĘTY GÓRĄ I DOŁEM
16ø12, L=140cm

NR7 SIATKA GÓRĄ
76ø8, oczka 20x20cm, L=765cm
765

NR6 SIATKA DOŁEM
60#12, oczka 25x25cm, L=765cm
765



NR22
74#10, co 12cm, L=2440cm
2440

NR1 SIATKA GÓRĄ I DOŁEM
160#14, o oczkach 20x20cm, L=805cm
805

NR3
97#14, co 25cm, L=245cm



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25



NR2 SIATKA GÓRĄ I DOŁEM
32#12, o oczkach 25x25cm, L=200cm
200

NR1 SIATKA GÓRĄ I DOŁEM
160#14, o oczkach 20x20cm, L=805cm
805

SŁUP
skala 1:25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR PRĘTA	ŚREDNICA A0	ŚREDNICA AIII	Całkowita ilość	DŁUG. [m]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA WG ŚREDNIC A0: 8	A0: 6	AIII: 14	AIII: 12	AIII: 10
PŁYTA DENNA									
1		14	160	8,05			1288,0		
2		12	32	2,00				64,0	
3		14	97	2,45			237,7		
4		12	103	1,05				108,2	
5		14	4	3,08			12,3		
PŁYTA WIERZCHNIA									
6		12	60	7,65				459,0	
7	8		76	7,65	581,4				
8		12	72	1,71				123,1	
9		12	72	1,41				101,5	
10		12	16	1,40				22,4	
ŻEBRO									
11		14	12	5,05			60,6		
12		12	12	2,00				24,0	
13	8		21	1,40	29,4				
ŚCIANA									
21		10	400	4,30					1720,0
22		10	74	24,40					1805,6
23		14	194	2,35			455,9		
24	6		120	0,27		32,4			
25	8		120	0,68	81,6				
SŁUP									
26		14	12	5,05			60,6		
27		12	12	2,00				24,0	
28	8		21	1,40	29,4				
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA				[m]	**721,8**	**32,4**	**2115,1**	**926,2**	**3525,6**
MASA 1 mb				[kg]	**0,395**	**0,222**	**1,209**	**0,888**	**0,617**
MASA CAŁKOWITA				[kg]	**285**	**7**	**2557**	**822**	**2175**
RAZEM WG KLASY				[kg]			**292**		
OGÓŁEM				[kg]			**5 847**		

UWAGI:

1. OTULINA ZBROJENIA - 4cm
2. W PŁYCIE WIERZCHNIEJ NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJ. TECHNOLOGICZNYM.
3. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA
4. ALTERNATYWNIE DOPUSZCZA SIĘ PŁYTĘ PRZYKRYWAJĄCĄ PREFABRYKOWANĄ, PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU GABARYTÓW I RZĘDNYCH PROJEKTOWANYCH

Stal A-III
o Stal A-0
Beton szczelny C35/45
Beton podkładowy C8/10

±0,00 = 85,00m npm

UWAGA: Wymiary podano w cm
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY
KOLEKTOR
64-100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526-77-00

INWESTOR
GMINA RYDZYNA

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYDZYNIE
ZBIORNIK OSADU ob. 6
ZBROJENIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. K. JANIAK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo	
projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. A.SAMOLEWSKA uprawnienia projektowe nr 1643/94/Lo	
sprawdzający ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. L.KAŹMIERCZAK uprawnienia projektowe nr 1349/89/Lo	
projektant BO	mgr inż. P.MITELSKI uprawnienia projektowe nr 1114/88/Lo	
sprawdzający BO	mgr inż. M.ADAMSKA uprawnienia projektowe nr 1333/89/Lo	

SKALA	NUMER RYSUNKU
1:10, 1:25 1:50	AK41B.00
WERSJA	ZASTĘPUJE
R00 P05.209/12	

DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
06.11.2013	arch+BO	PB	6