



BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

IGK.271.3.2019

Rydzyna, dnia 7 marca 2019 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” Drogi Ekspresowej S5 do miejscowości Jabłonna”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniach: 5 marca 2019 r.

1. Pytanie:

Zamawiający przewiduje w projekcie wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 8 S w ilości średnio 100 kg/m², czyli ok 4 cm. Mieszanka AC 8 S jest przeznaczona do wykonywania warstw ścieralnych i charakteryzuje się dużą zawartością asfaltu oraz brakiem grubszych frakcji kruszywa, co skutkuje niższą odpornością na deformacje trwałe. W związku z tym proponujemy zmianę rodzaju mieszanki na w-wę wyrównawczą na AC 11 W, co jest standardowym rozwiązaniem, opisanym w Wymaganiach Technicznych WT-2 2014. Stosując AC 11 W spełniona będzie również zasada mówiąca, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D danej mieszanki (WT-2 2016 p. 8.2 Grubość warstwy).

Jednocześnie ze względów technologicznych oraz mając na względzie skrócenie terminu realizacji prac i obniżenie kosztów ich wykonania, a przez to zaproponowanie Zamawiającemu korzystniejszej cenowo oferty przetargowej, proponujemy wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej na poszerzeniach z tej samej mieszanki (AC 11 W).

Zgodnie z opublikowaną w dniu 5.03.2019 odpowiedzią Zamawiającego na pytanie 18, takie ujednoczenie MMA dla warstwy wyrównawczej i warstwy podbudowy na poszerzeniach, umożliwi wykonanie pełnej warstwy na pełnej szerokości docelowej jezdni bez połączeń podłużnych, co korzystnie wpłynie na trwałość eksploatacyjną nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC 11 W.

Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie na poszerzeniach jezdni w zakresie podbudowy bitumicznej mieszanki AC 11W.

Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu oferty uwzględnić wyżej wymienione informacje.

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 6972207200
REGON 411050735
z up. BURMISTRZA

dr Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza
Starszy Informatyk

Opublikowano na stronie internetowej bip rydzyna.pl w dniu 07.03.2019

Gmina Rydzyna

tel. +48 65 538 84 34

rydzyna@rydzyna.pl

Rynek 1, 64-130 Rydzyna

fax +48 65 538 85 13

www.rydzyna.pl

Łukasz Taterka