



## BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

IGK.271.3.2019

Rydzyna, dnia 12 marca 2019 r.

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” Drogi Ekspresowej S5 do miejscowości Jabłonna”*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniach: 11 marca 2019 r.

### 1. Pytanie:

Zamawiający w odpowiedzi opublikowanej w dniu 5.03.2019 na pytanie nr 18 wyraził zgodę na całkowite zamknięcie drogi tylko na czas prowadzenia robót bitumicznych. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że warstwy bitumiczne należy ułożyć układarką, jedną projektowaną szerokością bez połączeń podłużnych.

W związku z zaleceniem Zamawiającego o układaniu warstw jedną projektowaną szerokością bez połączeń podłużnych, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie mieszanki AC 16P dla wykonania warstwy wyrównawczej o grubości 4cm.

Względy technologiczne oraz uziarnienie kruszywa umożliwiają zastosowanie mieszanki AC 16P dla wykonania warstwy wyrównawczej o grubości 4cm. Ponadto stosując mieszankę AC 16 P na warstwie wyrównawczej spełniona będzie również zasada mówiąca, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (WT-2 2016 p. 8.2 Grubość warstwy).

Zgoda Zamawiającego na powyższą propozycję umożliwi wykonanie warstwy wyrównawczej i podbudowy na poszerzeniu jedną projektowaną szerokością bez połączeń podłużnych, co korzystnie wpłynie na trwałość eksploatacyjną nawierzchni.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mieszanki AC 16P na warstwę wyrównawczą. Mieszanka AC 16P swoim składem odbiega od założeń projektowych i jest przeznaczona na wykonanie podbudowy bitumicznej na poszerzeniach jezdni a jej grubość różni się od grubości potencjalnego wyrównania. Grubość podbudowy na poszerzeniu to 7 cm, a wyrównanie podłoża przewidziano na średnio 4 cm. Na wyrównanym podłożu i wykonanej podbudowie bitumicznej projektuje się ułożenie całą szerokością warstwy wiążącej i ściernalnej.

### Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu oferty uwzględnić wyżej wymienione informacje.

**GMINA RYDZYNA**  
ul. Rynek 1  
64-130 RYDZYNA  
NIP 6972207200  
REGON 411050735

z up. **BURMISTRZA**

*dr Łukasz Bartkowiak*  
Zastępca Burmistrza

Starszy Informatyk

*Opublikowano na stronie internetowej bop.rydzyna.pl w dniu 12.03.2019r.*